

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Срок выполнения
1	Устройство козырьков над приемками	43500,00	июль
2	Частичный ремонт, замена плитки в лифтовых и квартирных холлах	12600,00	июль
3	Косметический ремонт лифтовых холлов 1-х этажей - парадные 1, 2, 3	62000,00	август
4	Окраска металлических поручней на переходных балконах	67500,00	август
5	Ремонт уличного ограждения	11000,00	июль
6	Восстановление стояков отопления в помещении мусоропровод - 1 парадная	16000,00	июль
7	Окраска скамеек, поручней лестниц, дверей МОП (уличных)	9300,00	май
8	Частичная замена изоляции ХГВС, ЦО	18000,00	август
9	Посадка цветов	5200,00	май
10	Окраска уличного ограждения	23000,00	сентябрь
11	Укрепление металлических свесов на кровле - порядка 45 п.м	5600,00	июль
12	Замена стёкол армированных дверных МОП (порядка 30 шт.)	19322,40	апрель
13	Проверка приборов учёта электроэнергии - ГРЩ - для подготовки к переходу на постоянное электроснабжение МКД	21600,00	январь - выполнено
14	Изготовление бетонного основания в ГРЩ 1, 2 (обеспечение нормативной высоты до ПУ)	16722,13	работа . - 6115,84 руб.; материалы - апрель
15	Смена, установка ламп освещения в МОП	4250,00	январь - выполнено - установлено 85 шт.
16	Монтаж запорного устройства - двери мусоросборников - 3 шт.	17276,96	март - выполнено
17	Ремонт лифтового оборудования (по результатам осмотра лифтового оборудования - дефектный акт)	258000,00	июль
18	Замена пускателя ПМЛ 4500Б/220В - 1 парадная - "грузовой"	4450,00	январь - выполнено
19	Техническое освидетельствование лифтов	13866,00	январь - выполнено
20	Страхование лифтов	1380,00	январь - выполнено
21	Ремонт и восстановление системы АППЗ (по результатам осмотра системы АППЗ - дефектный акт)	67000,00	июль
22	Укомплектование пожарных шкафов - установка головок ГМ-50 (гайки) - 80 шт., подключение пожарных рукавов - 23 шт. (80 шт. * 100,00 руб. = 8000,00 руб.; 23 пож. рукава * 1130,00 руб. = 25990,00 руб.)	33990,00	март - установлено 54 шт. гайки ГМ-50

23	Ремонтные работы в ИТП (по результатам осмотра - дефектный акт)	50000,00	июль
24	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	124176,34	август
25	Ремонтные работы в ВУ (водомерный узел), водопровода (по результатам осмотра - дефектный акт)	42000,00	июль
	<b>Итого:</b>	<b>947733,83</b>	

Генеральный директор  
ООО "Перспектива"

В.В. Татарский